



台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第 035 號

水質樣品檢驗報告

受驗單位：臺北市立忠孝國民中學
 業別：*
 樣品基質：飲用水
 樣品編號：PD1111601~03
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 採樣地點：台北市西寧北路 32 號

專案編號：*
 採樣時間：106 年 01 月 11 日 08 時 40 分
 至：106 年 01 月 11 日 08 時 47 分
 收樣時間：106 年 01 月 11 日 17 時 53 分
 報告日期：106 年 01 月 17 日
 報告編號：PD/2017/11116
 聯絡人：陳思文

樣品編號及位置	是否經認可	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	是否經認可	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
PD1111601 (至善樓簡報室)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD1111602 (至善樓教務處)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD1111603 (至善樓訓導處)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
飲用水水質標準(備註 7.)		6 (CFU/100mL)		100 (CFU/mL)	
以下空白					

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：呂東榮(FII-16)。
 2.本報告共 1 頁。
 3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。
 5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 6.採樣單位取得飲用水水質採樣(NIEA W101.55A)之許可。
 7.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。
 8.菌落數若大於 100 以上時，數據以科學符號表示，例如 1.5E+02，即為 1.5×10²。

聲明書

- (一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：楊崑山

檢驗室主管：陳思文



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWC1253915

水質樣品檢驗報告

受驗單位：臺北市立忠孝國民中學	專案編號：*
業別：*	採樣時間：106年01月17日13時40分
樣品基質：飲用水	至：106年01月17日13時52分
樣品編號：PD1188601~03	收樣時間：106年01月17日17時24分
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司	報告日期：106年01月23日
採樣地點：台北市西寧北路32號	報告編號：PD/2017/11886
	聯絡人：陳思文

樣品編號及位置	是否經認可	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	是否經認可	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
PD1188601 (至善 2F 輔導室 NO5)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD1188602 (至善 1F 總務處 NO4)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD1188603 (至真 1F 專任教師室(一)NO6)	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
飲用水水質標準(備註 7.)		6 (CFU/100mL)		100 (CFU/mL)	
以下空白					

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：呂東榮(FII-16)。
2.本報告共1頁。
3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。
5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
6.採樣單位取得飲用水水質採樣(NIEA W101.55A)之許可。
7.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。
8.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。

聲明書

(一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：楊崑山

檢驗室主管：陳思文



實驗室
主任郭淑清



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions>及<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWC1255105

臺北市立忠孝國民中學 / 月份 飲水機維護紀錄表

編號	位置	樓層	機型	濾芯規格	濾芯更換	機台運轉	功能操作	加熱系統	冷卻系統	儲水系統	外觀清潔	給排水系統	出廠	備註
													年月	
1	至善樓男廁室	2F	UW-333AS-1	01.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.04	
2	至善樓教務處	2F	UW-333AS-1	01.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	06.04	
3	至善樓訓導處	1F	UW-333AS-1	01.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.03	
4	至善樓總務處	1F	UW-333AS-1	01.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.03	
5	至善樓輔導室	2F	UW-333AS-1	01.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.04	
6	至真樓主任教室	1F	UW-333AS-1	18.29		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	07.03	
7	至真樓導師室(9)	1F	UW-333AS-1	01.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	06.04	
8	至真樓導師室(7)	1F	UW-333AS-1	01.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	07.03	
9	至真樓導師室(8)	1F	UW-333AS-1	18.29		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.04	
10	至善樓體育室	1F	UW-333AS-1	01.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	103.04	
11	至善樓團體室	3F	UW-333AS-1	01.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.03	
12	至善樓重運器材室旁	2F	UW-333AS-1	01.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.09	
13	至善樓702室旁	2F	UW-333AS-1	01.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.03	
14	至善樓課程研討室旁	3F	UW-333AS-1	01.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.03	
15	至善樓708室旁	3F	UW-333AS-1	01.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.02	
16	至善樓音樂教室	4F	UW-333AS-1	01.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.02	
17	至善樓807室旁	4F	UW-333AS-1	01.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.02	
18	至真樓女廁旁	3F	UW-333AS-1	01.04		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.09	
19	至真樓男廁旁	3F	UW-333AS-1	01.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	06.05	
20	至善樓健身房中心	1F	UW-333AS-1	01.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	103.04	
21	至善樓家長會	1F	UW-098	11		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.06	
22	活動中心	1F	UW-333AS-1	01.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.02	

日期：106年1月24日

濾芯更換數量：0 支 / 機台運轉數量：22 台



維護人員簽章
張程凱

總務處主任
王秋蘭

臺北市立忠孝國民中學 2 月份 飲水機維護紀錄表

編號	位置	樓層	機型	濾芯規格	濾芯更換	機台巡檢	功能操作	加熱系統	冷卻系統	殺菌系統	外觀清潔	給排水系統	出廠	備註
													年月	
1	至善樓簡報室	2F	UW-333AS-1	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.04	
2	至善樓教務處	2F	UW-333AS-1	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	96.04	
3	至善樓訓導處	1F	UW-333AS-1	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.03	
4	至善樓總務處	1F	UW-333AS-1	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.03	
5	至善樓輔導室	2F	UW-333AS-1	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.04	
6	至真樓專任教室	1F	UW-333AS-1	18.29		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	97.03	
7	至真樓導師室(9)	1F	UW-333AS-1	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	96.04	
8	至真樓導師室(7)	1F	UW-333AS-1	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	97.03	
9	至真樓導師室(8)	1F	UW-333AS-1	18.29		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.04	
10	至美樓體育室	1F	UW-333AS-1	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	103.04	
11	至善樓團輔室	3F	UW-333AS-1	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.03	
12	至美樓童軍器材室旁	2F	UW-333AS-1	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.09	
13	至美樓702室旁	2F	UW-333AS-1	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.03	
14	至美樓課程研討室旁	3F	UW-333AS-1	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.03	
15	至美樓708室旁	3F	UW-333AS-1	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.02	
16	至美樓音樂教室	4F	UW-333AS-1	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.02	
17	至美樓807室旁	4F	UW-333AS-1	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.02	
18	至真樓女廁旁	3F	UW-333AS-1	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.09	
19	至真樓男廁旁	3F	UW-333AS-1	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.05	
20	至善樓健康中心	1F	UW-333AS-1	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	103.04	
21	至善樓家長會	1F	UW-998	11		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.06	
22	活動中心	1F	UW-333AS-1	61.64		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.02	

日期： 106 年 2 月 22 日

濾芯更換數量： 0 支 / 機台巡檢數量： 22 台

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> 質 敬 請 飲 水 機 服 務 網 士 商 直 營 站 台 北 市 士 林 區 士 商 路 133 號 TEL: 2835-9000 </div>	服 務 人 員 簽 章 	客 戶 簽 章 
---	--	--

臺北市立忠孝國民中學 3 月份 飲水機維護紀錄表

編號	位置	樓層	機型	濾芯規格	濾芯更換	機台巡檢	功能操作	加熱系統	冷卻系統	殺菌系統	外觀清潔	給排水系統	出廠	備註
													年月	
1	至善樓簡報室	2F	UW-333AS-1	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.04	
2	至善樓教務處	2F	UW-333AS-1	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	96.04	
3	至善樓訓導處	1F	UW-333AS-1	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.03	
4	至善樓總務處	1F	UW-333AS-1	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.03	
5	至善樓輔導室	2F	UW-333AS-1	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.04	
6	至真樓專任教室	1F	UW-333AS-1	18.29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	97.03	
7	至真樓導師室(9)	1F	UW-333AS-1	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	96.04	
8	至真樓導師室(7)	1F	UW-333AS-1	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	97.03	
9	至真樓導師室(8)	1F	UW-333AS-1	18.29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.04	
10	至美樓體育室	1F	UW-333AS-1	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	103.04	
11	至善樓圍輔室	3F	UW-333AS-1	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.03	
12	至美樓軍器器材室旁	2F	UW-333AS-1	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.09	
13	至美樓702室旁	2F	UW-333AS-1	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.03	
14	至美樓課程研討室旁	3F	UW-333AS-1	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.03	
15	至美樓708室旁	3F	UW-333AS-1	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.02	
16	至美樓音樂教室	4F	UW-333AS-1	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.02	
17	至美樓807室旁	4F	UW-333AS-1	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.02	
18	至真樓女廁旁	3F	UW-333AS-1	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.09	
19	至真樓男廁旁	3F	UW-333AS-1	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.05	
20	至善樓健康中心	1F	UW-333AS-1	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	103.04	
21	至善樓家長會	1F	UW-998	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.06	
22	活動中心	1F	UW-333AS-1	61.64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.02	

日期： 106 年 3 月 21 日

濾芯更換數量： 43 支 / 機台巡檢數量： 22 台

<div style="border: 2px solid blue; padding: 2px;"> 賀眾牌飲水機服務網 士商直營站 台北市士林區士商路133號 TEL: 2835-9000 </div>	服務人員簽章 <div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">張耀弘</div>	客戶簽章 <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> 總務主任 虞慧欣 </div>
---	--	---